

Preguntas y Respuestas términos de Referencia Periféricos Equipos de Computo

-Solicitud aclaración numeral 4.4 PERIFÉRICOS (BATERÍAS PARA UPS APC)

Se requieren renovar las baterías de las UPS de las sedes La Union, Tuquerres y Sandona

UPS La Unión y Sandona

Ups Interactiva Apc Sua3000, 3000va/2700w, Entrada 120v

Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración

Tiempo de recarga típico: 3hora(s)

Batería de recambio: RBC55

Entrada Número de cables de alimentación 1 Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería de plomo y ácido Vida útil esperada de la batería (en años) 3-

5 años Cantidad de RBC 1 Capacidad VA/hora de la Batería 816 Descripción

física Altura máxima 173mm, 17.3cm Anchura máxima 142mm, 14.2cm

Profundidad



UPS TUQUERRES

UPS POWEST TITAN 3KVA

Tipo de Batería: sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve-Regulated Lead- Acid Batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame Retardant)

Voltaje DC / Referencia 36 Vdc

